
NPK



Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft



161
D/10

Wasserhaltung

CRB VSS



Ausmassbest.f.Leitungen		023	Fortsetzung
Länge Leitungen b.Absatzbecken		.300	Länge von Rohr- und/oder Schlauchleitungen bei Absatzbecken: effektive Länge ab Absatzbecken.
Länge definitive Leitungen		.400	Länge von definitiv eingebauten Leitungen: effektive Leitungslänge. Formstücke als Mehrleistung.
Länge temporäre Leitungen		.500	Länge von temporären Leitungen: effektive Leitungslänge. Inbegriffen sind Einrichten, Vorhalten für die Dauer der Leistung, Entfernen und Formstücke.
Ausmassbest.Filter-,Vollrohre		024	Ausmassbestimmungen für den Ein- und Ausbau von Filter- und Vollrohren.
Länge		.100	Länge: effektive Länge vom Bohransatzpunkt bis UK Bohrung.
Ausmassbest.f.Betr.Wasserhalt.		025	Ausmassbestimmungen für den Betrieb von Wasserhaltungsanlagen.
Betriebsdauer		.100	Betriebsdauer: Der Betrieb beginnt mit dem erstmaligen Einschalten der Pumpanlage, ohne Entsandern und Pumpversuche, und endet mit dem letzten Abschalten der Pumpen bei Freigabe zum Rückbau.
Energieverbrauch Pumpbetrieb		.200	Energieverbrauch für den Pumpbetrieb: Der Energieverbrauch wird mit einem geeichten Zähler gemessen.
Grundwassermessungen		.300	Grundwassermessungen: Grundwassermessungen werden entweder nach effektivem Aufwand oder pauschal pro Messung abgerechnet.